

LCIE N° : NF012_2174

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

(1456AP)

(0002AP)

Produit :
Product:

Boîte pour appareillage
Box for accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series : ECOBATIBOX
Références / references : Voir Annexe / see annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60670-1:2005 +A1:2013

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° 147883-701669, 159775-732856A, 159775-732856B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 668320A/M1 du/of 05/05/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s), ajout de références produit/addition of product references, ajout de site de fabrication/addition of factory

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 29/10/2019

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Didier BOURGES

Responsable des Opérations Certification / Manager of Certification Operations



Annexe de la licence / Annex of license NF012_2174

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mécanismes / Mechanisms

Références / References	Capacité/Capacity		Profondeur/ Depth (mm)	Ø / Diameter axes (mm)	Entre/Beetween axes (mm)
	Postes/gang	Modules/modules			
0 800 07	1	-	40	67	-
0 800 12	1	-	40	67	-
0 800 13	1	-	50	67	-
0 800 14	1	-	50	67	-
0 800 21	1	-	40	67	-
0 800 22	2	4/5	40	67	71
0 800 23	3	6/8	40	67	71
0 800 24	4	8/10	40	67	71
0 800 31	1	-	50	67	-
0 800 32	2	4/5	50	67	71
0 800 33	3	6/8	50	67	71
0 800 34	4	8/10	50	67	71
0 800 84	1	-	40	85	-
0 800 86	1	-	40	85	-
0 905 00	1	-	50	67	-
0 905 08	1	-	40	67	-
0 905 09	2	4/5	40	67	71
0 905 10	3	6/8	40	67	71
0 905 22	4	8/10	40	67	71
200 157	1	-	40	67	-
200 216	1	-	40	67	-
200 335	1 & 2	4/5	40	67	-

Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage</i>	450 V~
Nature du matériau / <i>Nature of material</i>	Matériau isolant / <i>Insulating material</i>
Mode de montage / <i>Method of installation</i>	Encastrées dans: / <i>Flush in</i> :
	Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier <i>Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture</i>
	Emplacement / <i>Placement</i> :
	Approprié pour tout type d'installation excepté dans le béton <i>Placement: Suitable for all types of installation except into concrete</i>
Type d'entrées (sorties) / <i>Type of inlets (outlets)</i>	Avec entrées pour conduits lisses ou annelés <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>
Moyens de fixation / <i>Clamping means</i>	Sans fixation / <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	De -5°C à +60°C / <i>From -5°C to +60°C</i>
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux : IP40 <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall : IP40</i>
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes</i>	Boîtes équipées de vis / <i>Boxes fitted out with screws</i> Boîtes destinées à recevoir d'autres moyens de fixation <i>Boxes destined to receive another fixing means</i>

Accessoires/Accessories

Références <i>References</i>	Diamètre <i>Diameter (mm)</i>	Couleur <i>Color</i>
0 905 17	16	Gris / <i>grey</i>
0 905 18	20	
0 905 19	25	
05916	16	Bleu / <i>blue</i>
05917		
05920	20	
05921		
05925	25	
05926		
05932	32	
05933		