

LCIE N° : NF012_1819/M1

Titulaire :
License Holder:**LEGRAND FRANCE**
159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES - FRANCESite de fabrication :
Factory:

Voir Annexe / see annex

Produit :
Product:**Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel
sans dispositif de protection contre les surintensités
incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)**
Residual current operated circuit-breakers without integral
overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme / series : DX3
Références / references : Voir Annexe / see annexCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir Annexe / see annex


Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12: 2017
EN 61008-2-1:1994 +A11:1998Documents pris en compte :
Relevant documents:TR n°13437609-775591-A,
13437609-775591-A1 à/to 13437609-775591-A7
154382-718396, 154382-718396-1 à/to 154382-718396-39Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License NF012_1819 du/of 18/02/2019. Modification
technique/technical modification

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 06/10/2022

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Site(s) de fabrication / Factory(ies) :

LEGRAND FRANCE

290 AVENUE DE COLMAR
67100 STRASBOURG - FRANCE (0843AP)

LEGRAND FRANCE

159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES - FRANCE (0182AP)

LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S

GOSB GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI - IHSAN DEDE CADDESİ N°112
41480 GEBZE KOCAELİ – TURQUIE (1430AP)

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

References DX ³ series	In	Un	Neutral position	IΔn	Type	Im	IΔm	Inc	IΔc
4116 60	25 A	400 V~	left	30 mA	AC	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 61	40 A	400 V~	left	30 mA	AC	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 62	63 A	400 V~	left	30 mA	AC	630 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 63	80 A	400 V~	left	30 mA	AC	800 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 64	25 A	400 V~	left	300 mA	AC	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 65	40 A	400 V~	left	300 mA	AC	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 66	63 A	400 V~	left	300 mA	AC	630 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 67	80 A	400 V~	left	300 mA	AC	800 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 68	40 A	400 V~	left	300 mA	AC-S	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 69	63 A	400 V~	left	300 mA	AC-S	630 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 74	25 A	400 V~	left	30 mA	A	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 75	40 A	400 V~	left	30 mA	A	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 76	63 A	400 V~	left	30 mA	A	630 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 77	80 A	400 V~	left	30 mA	A	800 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 78	100 A	400 V~	left	30 mA	A	1 000 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 84	25 A	400 V~	left	300 mA	A	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 85	40 A	400 V~	left	300 mA	A	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 86	63 A	400 V~	left	300 mA	A	630 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 87	80 A	400 V~	left	300 mA	A	800 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4116 88	100 A	400 V~	left	300 mA	A	1 000 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A

Indépendant de la tension d'alimentation / <i>Independent of line voltage</i> :	oui / yes
Tension assignée / <i>Rated voltage Ue</i> : (V)	400 V
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i> : (Hz)	50 Hz
Type :	Voir tableaux ci-dessus / <i>see above tables</i>
Temporisation :	Sans / <i>without</i> ou/or Avec / <i>with</i> S
Nature du courant / <i>Nature of supply</i> :	~
Nombre total de pôles / <i>Total number of poles</i> :	4
Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage Ui</i> : (V)	500 V~
Tension assignée de tenue aux chocs / <i>Rated impulse withstand voltage Uimp</i> : (V)	4 000 V
Température d'utilisation / <i>Utilisation range temperature</i> : (°C)	-25 °C à/to +40 °C
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné / <i>Rated making and breaking capacity Im</i> : (A)	Voir tableaux ci-dessus / <i>see above tables</i>
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné / <i>Rated residual making and breaking capacity IΔm</i> : (A)	1 000 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné / <i>Rated conditional short-circuit current Inc</i> : (A)	10 000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné / <i>Rated conditional residual short-circuit current IΔc</i> : (A)	10 000 A
Dispositif de protection contre les courts-circuits / <i>Short-circuit protection devices</i> :	Fuse gG de même intensité nominale/ <i>of the same rated current</i>
Distance de grille (essais de court-circuit) / <i>Grid distance (short-circuit tests)</i> :	35mm
Type de protection contre les influences externes / <i>Protection against external influences</i> :	Fermé / <i>Enclosed</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Groupe de matériau / <i>Material group</i> :	II
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	En tableau – sur rail / <i>panel board – on rail</i>
Mode de connexions électriques / <i>Method of electrical connection</i> :	
Non associé au dispositif de fixation mécanique / <i>not associated with the mechanical-mounting</i>	
Type de bornes / <i>Type of terminals</i> :	À trous / <i>pillar terminals</i>
Diamètre des vis des bornes / <i>Nominal diameter of thread</i> : (mm)	5 mm
Mode de commande / <i>Operating means</i> :	Manette / <i>Lever</i>